



Catania, li 2/2/2017

Prot. gen. 2239

Prot. uff.

Ai Comuni di
Trecastagni
Pedara
San Giovanni La Punta
Viagrande

Anticipata via fax

OGGETTO: Disservizi idrici causati da guasti a due trivelle del pozzo Muri Antichi di Trecastagni.

Si comunica che nella mattinata di oggi 02/02/2017 si sono guastate due trivelle a fondo pozzo del complesso Muri Antichi di Trecastagni; la società scrivente si è attivata per la sostituzione delle elettropompe, l'intervento dovrà essere ultimato nella giornata di oggi 02/02/2017.

Tale guasto potrà comportare dei disservizi in rete, al termine dei lavori il servizio sarà immediatamente ripristinato, tenendo presente i tempi tecnici per la normalizzazione dello stesso.

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Enrico Greco