



Catania, li 12/07/2017

Prot. gen. 16100
Prot. uff.

Ai Comuni di
San Giovanni La Punta
Viagrande
Valverde
Aci Sant'Antonio
Aci Bonaccorsi
San Gregorio di Catania
Pedara

Anticipata via fax

OGGETTO: Disservizi idrici causa guasto ad elettropompa nel complesso acquedottistico Sacro Cuore.

Si comunica che nella serata di ieri 11/07/2017 si è verificato un guasto ad una elettropompa del complesso acquedottistico denominato Sacro Cuore per una riduzione della produzione di circa 28 l/s. Le squadre aziendali sono state già attivate e la sostituzione dell'elettropompa è prevista nella tarda serata di oggi 12/07/2017.

Al termine dei lavori l'elettropompa verrà immediatamente riavviata, per il ripristino del disservizio si dovrà tener conto dei tempi tecnici per di riempimento degli impianti.



Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Enrico Greco

