



Catania, li 8/5/2017

Prot. gen. 10884  
Prot. uff.

Ai Comuni di  
Trecastagni  
Pedara  
San Giovanni La Punta  
Viagrande

Anticipata via fax

OGGETTO: Disservizi idrici causati da una perdita ad una colonna premente del pozzo Muri Antichi di Trecastagni.

Si comunica che nella serata di sabato 06/05/2017 si è verificata una consistente perdita in una delle colonna prementi del complesso Muri Antichi di Trecastagni; la società scrivente si è attivata per la riparazione delle perdita, l'intervento dovrà essere ultimato nella giornata di oggi 08/05/2017.

Tale guasto potrà comportare dei disservizi in rete, al termine dei lavori il servizio sarà immediatamente ripristinato, tenendo presente i tempi tecnici per la normalizzazione dello stesso.

Il Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Enrico Greco

